

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных)  
мероприятий, QR-код \*



ЕРКНМ 77220062198600815937



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Крым

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 103, тел.: 55-09-10

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Бахчисарайскому району управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике  
Крым

(наименование органа государственного пожарного надзора)

298400, г. Бахчисарай, ул. Советская, 3 тел. 4-18-16, mail: gpn.bah@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 97/1 от 23.11.2022 г.**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  
УЧРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКИЙ САД "СКАЗКА" ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА КУЙБЫШЕВО  
БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (ОГРН 1159102042186; ИНН 9104004510)  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения № 97 от « 02 » ноября 2022 года, старшим инспектором ОНД  
по Бахчисарайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым,  
капитаном внутренней службы, Мамедовым Эльдаром Кешеветиновичем, в период с  
09 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. «22» ноября 2022 г. с 09 ч. 00 мин. по 10 ч. 00 мин.  
«23» ноября 2022 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного  
пожарного надзора)



проведена плановая выездная проверка КНМ 77220062198600815937.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заместитель заведующего по АХЧ – Демидовой Ю.А.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не оборудованы помещения здания автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	(статьи 4, 83 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности утверждён Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ; Таблица А.1 СП 484.1311500.2020 Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.	27.11.2023 г.	
2.	Не оборудованы помещения здания световыми оповещателями «Выход» над эвакуационными выходами с этажей здания.	(статьи 4, 6, Технического регламента о требованиях пожарной безопасности утверждён Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.)	27.11.2023 г.	



3.	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.	(статьи 4, 6, 52, 53, 80, 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»).	27.11.2023 г	
4.	На дверях складских и производственных помещений не обозначена их категория по взрывопожарной и пожарной опасности. Не представлена методика определения классификационных признаков отнесения здания и помещений производственного назначения к категориям по пожарной и взрывопожарной опасности, которая установлена нормативными документами по пожарной безопасности.	(ст.4, ст. 6, Главы 7,8 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ 16 сентября 2020 г. № 1479)	27.11.2023 г	
5.	Противопожарные двери в помещениях здания не оборудованы устройствами для самозакрывания.	(п. 14 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").	27.11.2023 г	
6.	В складских помещениях, в цехе «чистого белья», на лестничной площадке групп №8, №9, №10, №12, в помещении «прачечной», в помещении «кладовой» допущена эксплуатация электропроводки с видимыми нарушениями изоляции.	п. 35а Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	27.11.2023 г	
7.	В повальном помещении здания допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями)	п. 35 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима"	27.11.2023 г	



	предусмотренными конструкцией	в Российской Федерации"		
8.	Дверь в электрощитовой, выполнена не противопожарной (праченчная).	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»	27.11.2023 г	
9.	На объекте защиты не заведен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 25 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	27.11.2023 г	
10.	Руководитель не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта не реже 1 раза в год и не внес информацию в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п.43 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	27.11.2023 г	
11.	На путях эвакуации размещены декоративно-отделочные материалы недопустимого класса пожарной опасности (отсутствуют сертификаты содержащие сведения о показателях пожарной опасности материала).	(ст. 134, таблица 28, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ 16 сентября 2020 г. № 1479)	27.11.2023 г	
12.	Помещения здания не укомплектовано первичными средствами пожаротушения согласно норм	п.60 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	27.11.2023 г	



13.	Руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность не пройдено обучения по программам пожарно-технического минимума	п.3 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	27.11.2023 г	
14.	Не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»	п.14 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	27.11.2023 г	
15.	Не разработана в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности, соответствующая требованиям, установленным разделом XVIII ППР.	Пункты 2, 460-462 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	27.11.2023 г	
16.	Помещения здания не в полном объеме обеспечены знаками пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, номера вызова пожарной охраны.	п.36 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	27.11.2023 г	
17.	Не на всех этажах здания имеются поэтажные планы эвакуации людей при пожаре, имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре выполнены с нарушениями ГОСТ Р 12.2.143-2009	ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные требования и методы контроля, п.36 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	27.11.2023 г	
18.	Уклон наружных открытых	ст. 4,5,6 ФЗ № 123 от	27.11.2023 г	



	лестниц, используемых для эвакуации более 45°.	22.07.2008 г., п. 5.2.1 СП 1.13130.2020	
19.	Ширина наружных открытых лестниц менее 0,8 м.	ст. 4,5,6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., п. 5.2.1 СП 1.13130.2020	27.11.2023 г
20.	Ограждения наружных открытых лестниц выполнены высотой менее 1,2 м	(статьи 4, 6, Технического регламента о требованиях пожарной безопасности утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»).	27.11.2023 г

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*Завед. Мамедов Э.К.*  
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



*[Handwritten Signature]*  
 (подпись)

Старший инспектор ОНД по Бахчисарайскому району  
 УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым  
 капитан внутренней службы  
 Мамедов Э.К.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



*[Handwritten Signature]*  
 (подпись)  
 и.п.в. [Signature]

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.